



Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75. Катеты швов  $k_f = 6\text{ мм}$ .  
Приварку петли поз.2 производить после установки серьги поз.4 четырьмя швами длиной по 50 мм.

| Поз. | Обозначение  | Наименование                             | Кол. | Масса<br>ед.,кг | Приме-<br>чание |
|------|--------------|------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
|      |              | <u>Детали</u>                            |      |                 |                 |
| 1    | ГОСТ 8509-93 | Уголок 100x100x8, L=290                  | 1    | 3,6             |                 |
| 2    | ГОСТ 2590-88 | Круг 16, L=254                           | 2    | 0,4             |                 |
| 3    | ГОСТ 2590-88 | Заземляющий проводник,<br>Круг 10, L=360 | 1    | 0,3             |                 |
|      |              | <u>Стандартные изделия</u>               |      |                 |                 |
| 4    |              | Серьга С 7-16                            | 1    | 0,3             | НИЛЕД-ТД        |

|           |          |           |        |       |      |                                                 |        |        |         |
|-----------|----------|-----------|--------|-------|------|-------------------------------------------------|--------|--------|---------|
|           |          |           |        |       |      | 27.0002-23                                      |        |        |         |
|           |          |           |        |       |      | Траверса<br>ТМ58                                | Стадия | Масса  | Масштаб |
| Изм.      | Кол. уч. | Лист      | № док. | Подп. | Дата |                                                 | Р      | 5,0    | 1:10    |
|           |          |           |        |       |      |                                                 |        |        |         |
|           |          |           |        |       |      |                                                 |        |        |         |
|           |          |           |        |       |      |                                                 | Лист   | Листов | 1       |
| Н. контр. |          | Амелина   |        |       |      | Филиал ОАО<br>"НТЦ электроэнергетики"-<br>РОСЭП |        |        |         |
| Пров.     |          | Гореленко |        |       |      |                                                 |        |        |         |
| Разраб.   |          | Смирнова  |        |       |      |                                                 |        |        |         |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №